



Муниципал кизеши Тузхушлани «Нальчик Къалэ округым и шьилэ администрацим и мылькур зехъэнымкI эрэ шьы зэхуыцтыкIэхэмкIэрэ унафэ зыцI Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар округтну жер-жерли администрациясыны молкте оноу этген жерле бла байламлы ишлени Департамент»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

«24» 05 2019 г.

№ 45-ДПч 30-1-08/2383

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел./факс: (8662) 42-69-22

Директору
МУП «Нальчикская
теплоснабжающая компания»

К.А. ПШЕГУСОВУ

Уважаемый Казбек Абубекирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.07.2019 г. следующих земельных участков:

г. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии	07:09:0103003:155	10 000,0 кв.м.	спорт
г. Нальчик, ул.8 Промпоезд	07:09:0101007:198	17 648,0 кв.м.	склады

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

Шогенова Мадина Борисовна
(8662) 42-25-83



М. Тлигуров

Магомедов М.О.
28.05.19.

КЪБЪРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
+
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1
☎ (866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001
р/сч 40602810530000000885
Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765
ОГРН 1160726055984

№ 1620

28 05 2019г.

И.О. Начальника МКУ
«Департамента городского имущества
и земельных отношений»
М. Х. Тлигурову

360000, г. Нальчик
ул. Лермонтова, 52-а

На № 45-ДГИиЗО-1-08/2383 от 24.05.2019 г.

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

Сообщаем, что на заявленных Вами земельных участках:

- г. Нальчик, ул.2 Таманской дивизии, б/н, площадью 10 000 кв.м., с кадастровым № 07:09:0103003:155, предназначенного для объектов спортивного назначения, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

- г. Нальчик, ул.8 Промпоезд, б/н, площадью 17 648 кв.м., с кадастровым № 07:09:0101007:198, предназначенного для объектов складского назначения, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка можно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данные участки не входят в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованы по причине большой отдаленности от источника теплоснабжения).

Директор МУП «НТСК»

К.А.Пшегусов

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
Выход. № 1620 от 28.05.2019 г.



Муниципал кӀзонӀ (уӀухушлӀ) «Нальчик Кьал» округым
и шӀыпӀ администратим и ылькур зехъӀнымкӀ эрӀ шӀы
зӀхушытыкӀ хэмкӀ эрӀ унафӀ зыпӀ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик сахар
округту жер-жерли администрациясыны мӀолкге оноу
этген жерле бла байламлы ишлени Департамент»

Директору
МУП «Водоканал»

А.В. ДЗУГАНОВУ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

«24» 05 2019 г.

№ 45-ДГКЧ-30-1-08/2384

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел./факс: (8662) 42-69-22

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.07.2019 г. следующих земельных участков:

1	г. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии	07:09:0103003:155	10 000,0 кв.м.	спорт
2	г. Нальчик, ул.8 Промпоезд	07:09:0101007:198	17 648,0 кв.м.	склады

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

Шогенова Мадина Борисовна
(8662) 42-25-83

М. Тлигуров


28.05.19
Муниципальное Унитарное Предприятие
«ВОДОКАНАЛ»
360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52

Кабардино-Балкарская Республика
г.Нальчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36
тел. 42-04-38,42-04-15,
факс 40-64-09

ИНН 0725023090
р/с 40602810400018434
ООО "Прохладный" банк

№ 12/16

28 05 2019г.

И.о. руководителя
Департамента
городского имущества и
земельных отношений.
М.Глигурову

На Ваш №45-ДГИ и ЗО-1-08/2384 от 24.05.2019г.

Сообщаем, что подключение объектов расположенных по адресам:

– г.Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, площадью 10 000,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0103003:155, разрешенное использование – Спорт;
возможно к существующему водоводу $D=150\text{мм}$, и к канализации $D=500\text{мм}$ по ул. 2-ой Таманской дивизии.

– г.Нальчик, ул. 8-ой Промпоезд площадью 17648,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0101007:198, разрешенное использование – Склады;
возможно к существующему водоводу $D=500\text{мм}$, и к канализации $D=1000\text{мм}$ по пр-д Южный

- Предельная свободная мощность водопровода $D=150\text{мм}$ – 198,75м³/сут.
- Предельная свободная мощность канализации $D=500\text{мм}$ – 124,93 м³/сут.
- Предельная свободная мощность водопровода $D=500\text{мм}$ – 211,68,75м³/сут.
- Предельная свободная мощность канализации $D=1000\text{мм}$ – 683,94 м³/сут.
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для объекта с кадастровым номером 07:09:0103003:155 составляет – 10,0 м³/сут.
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для объекта с кадастровым номером 07:09:0101007:198 составляет – 10,0 м³/сут.
- Срок подключения объекта - не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ» - 3 года
- Плата за подключение к сетям водопровода и канализации зависит от диаметра подключаемой трубы.



[Handwritten signature]

Хоконов А.М.

Аджиев Х.М.

Немченко Е.В. ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК



Муниципал кизонэ бузхушлангэ «Нальчык Къалэ округым и шьынгэ администрацэм и мылькур зехъэнымкIэрэ шьы зэхушытыкIэхэмкIэрэ унафэ зышI Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчык сахар округну жер-жерли администрациясыны мюлге оноу эттен жерле бла байламлы ишлени Департаментги»

Директору
АО «Газпром Газораспределение
Нальчик» филиал г.о. Нальчик

М.Х. Варквасову

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

24 " 05 2019 г.

№ 45-0121430-108/2380

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел./факс: (8662) 42-69-22

Уважаемый Мурат Хабасович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.07.2019 г. следующих земельных участков:

г. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии	07:09:0103003:155	10 000,0 кв.м.	спорт
г. Нальчик, ул. 8 Промпоезд	07:09:0101007:198	17 648,0 кв.м.	склады

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М. Тлигуров

Шогенова Мадина Борисовна
(8662) 42-25-83

Филиал АО «Газпром
газораспределение Нальчик»
в г.о. Нальчик
Вход. № 1846

Молчанов М.В.
28.05.19



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»
(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)
ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,
Российская Федерация, 360000
Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28
E-mail: nalchik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru
ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

28.05.2019 № *349*
45 ДГиЗО-1-08/2380 24.05.19

**И.о. руководителя
Департамента городского
имущества и земельных
отношений
М. Х. Тлиругову**

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На ваш запрос № 45 –ДГиЗО-1-08/2380 от 24.05.2019г. сообщаю, что по адресу г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, площадью 10000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103003:155, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 25 м³/ч.

г. Нальчик, ул. 8-й Промпоезд, площадью 17648,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101007:198, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 30 м³/ч.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;

Пунктов, пристроенных к
и земельных отношений местной
Администрации городского округа «Нальчик»

- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в муниципальную администрацию.

представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
 - б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
 - в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
 - г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
 - д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
 - б) ситуационный план;
 - в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
 - г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
 - д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
 - е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
 - ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
 - з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Директор филиала



М.Х. Варквасов

Исп. ПТО
А.И. Жантудуева





Муниципал кизонэ Іуэхушілэпэ «Нальчык Къалэ округым и шыпнэ администрацим и мытыкур зехъэнымкІ эрэ цыбы зэхуыцтыкІэхэмкІэрэ унафэ зышІ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар округтну жер-жерли администрациясыны молкге оноу этген жерле бла байламлы ишлени Департаменти»

Генеральному директору
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Х. ЖАНКАЗИЕВУ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Муниципальное казённое учреждение
«Департамент городского имущества
и земельных отношений»

«24» 05 2019 г.

№ 45-ДГГиЗО-1-08/2385

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а
тел./факс: (8662) 42-69-22

Уважаемый Анзор Хасанбиевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.07.2019 г. следующих земельных участков:

г. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии	07:09:0103003:155	10 000,0 кв.м.	спорт
г. Нальчик, ул.8 Промпоезд	07:09:0101007:198	17 648,0 кв.м.	склады

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы). Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГиЗО

М. Тлигуров

Шогенова Мадина Борисовна
(8662) 42-25-83

МУП «КАББАЛККОМУНЭНЕРГО»

29.05.19
Мухомов М.В.
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КАББАЛККОММУНЭНЕРГО"**

360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40
директор, секретарь – 42-52-20
зам. директора – 42-06-92
гл. инженер – 42-17-76

Р/счет № 40702810660330003010 Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»
Кор./счет № 30101810600000000660
БИК 040702660 ИНН 0725013102
КПП 072501001

№ 04-807

29.05. 2019г

**И.о. руководителя Департамента
городского имущества и
земельных отношений
Тлигурову М.Х.**

Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На Ваш запрос № 45-ДГИ и 30-1-08/2385 от 24.05.2019г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что через земельные участки, расположенные по следующим адресам:

г.Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии, площадь 10 000,0 кв.м., кадастровый номер 07:09:0103003:155;

г.Нальчик, ул. 8 Промпоезд, площадь 17 648,0 кв.м., кадастровый номер 07:09:0101007:198,

кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго», не проходят.

Срок действия технических условий 2 года. По Приказу №96 от 29.12.2018г. «Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР» плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» с 1 января по 31 декабря 2019г. составляет:

до 15 кВт - 550 руб.; более 15 кВт - 173,39 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

Также сообщаем, что на данном участке с кадастровым номером 07:09:0101007:198 проходят две абонентские кабельные линии 6кВ, от ТП-545 до ТП-783 и от ТП-545 до ТП-547. Охранную зону не занимать.

Директор



А.Х. Жанказиев
ОКРУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ